



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0484/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrala klimatyzacyjna GOLD HY, typ: GOLD CX HY y; GOLD SD HY x/y;**
x=04/05,07/08,11/12,14/20,25/30; y=35/40,50/60,70/80,100/120

Zawierający / containing: stal, stal ocynkowaną, stal malowana farbą dwuskładnikową, wełnę mineralną, miedź, aluminium i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych w obiektach użyteczności publicznej, w tym szpitali (włącznie z pomieszczeniami klasy S1) i innych pomieszczeń czystych w obiektach m.in. branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta.

W pomieszczeniach klasy S1 należy stosować wymienniki uniemożliwiające mieszanie się powietrza świeżego i wywiewanego z pomieszczeń.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu


/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Swegon AB
SE-53523 Kvanum
Frejgatan 14, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Swegon Sp. z o. o.
62-080 Tamowo Podgórne k. Poznania
ul. Owocowa 23



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.12.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.12.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 grudnia 2020

The date of issue of the certificate: 11th December 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z up. M. Jankowska
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH